

## **LICITACION PÚBLICA NRO.1/18**

### **NUEVO EDIFICIO JUDICIAL CAÑADA DE GOMEZ**

Sres Oferentes respondemos consultas en forma conjunta, surgidas del Pliego de ETG y ETP.

#### **Consulta N° 1:**

Los tipos Constructivos según EPE, distancia del tendido de Media Tensión y Planos Unifilares de los Tableros Seccionales del Edificio, fueron enviados oportunamente.

Se deberá proveer cable UTP categoría 6 (seis) tipo Furukawa ó AMP, con conectores y pacheras del mismo tipo del cable.

**No se instalarán UPS, el tendido del cableado de energía para alimentación a PC's queda explícito un los unifilares**

#### **Consulta N° 2:**

La cotización deberá regirse según planos de carpintería correspondiente a **V12**.

#### **Consulta N° 3:**

La cotización deberá regirse según planos de aberturas correspondiente a **PV17**.

#### **Consulta N° 4:**

**Item 29.2.4.1 Sistema de Cableado Estructurado para Informática y Telefonía** (pág 177)

Requerimientos de cada Sistema

1.-Subsistema de Area de Trabajo (pág 178 y 179).

Las bocas de datos y telefonía **serán categoría 6 y "no categoría 5"**.

**Item 29.2.4.2 Subsistema Horizontal** (pág 179).

El medio de transporte para el tendido del cableado horizontal **será UTP Categoría 6 y "no categoría 5"**

**NO se incluirán un Subsistema de administración secundaria ni tampoco un subsistema vertical (ítem 29.2.4.3) (pág 179 y 180).**

Por consiguiente los tendidos de UTP se efectuarán entre cada boca hasta el concentrador del Edificio, que estará ubicado en el Nivel 3 (+ 9,20 m) en el Local denominado "Servidor Central TE, (derecha de ascensores públicos).

- Se deberán proveer y montar 3 (tres) Rack tipo APC, AMP ó GLC de 40U. 800MM, ventilados con tapas traseras y delantera con cerraduras, para el cableado estructurado de.
  - Poder Judicial.
  - Defensa.
  - MPA.
- Se deberán proveer y montar 1 (uno) Rack tipo APC, AMP ó GLC de 40U. 800MM, ventilados con tapas traseras y delantera con cerraduras, destinado a la Central Telefónica.
- Telefonía y Datos son Dos Redes Independientes, por consiguiente cada GTM cuenta con dos bocas, dos cables UTP y dos fichas RJ45. Los sistemas se entregan completo desde Patch Panel al puesto de trabajo Certificado y Rotulado.

### **Consulta N° 5:**

La cotización deberá regirse por especificaciones técnicas requeridas según Normas y Reglamentación vigentes a puertas de medidores externos.

### **Consulta N° 6:**

a) En Pliego Especificaciones - ítem 18. "CARPINTERIA DE ALUMINIO" – 18.1 "Frente integral" y según lo establecido por orden de prelación debería respetarse lo establecido por planos, sin embargo en éste caso particular y a los efectos de su correcta cotización debe cumplimentarse específicamente con lo requerido en el sub-ítem 18.1. del mismo pliego.

### **Consulta N° 7:**

b) En Pliego de Especificaciones - ítem 10 "CONTRAPISOS Y CARPETAS" – debe aplicarse el sub ítem 10.4.1 Carpetas 1:3, al ítem 10.3 Con pendiente.

Por lo tanto no debe computarse la carpeta doble sobre monolítico 10.1-10.2.

